

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO**

10 AGO 1937 Anno XV

17012/22/119529/

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI
.....

Alla Delegazione di

CAGLIARI

O G G E T T O

Tetti delle Cabine per A. C.

A tutte le Stazioni LAVORI

A tutti gli Uffici I. E. S.

Allo scopo di evitare che i tetti ed i soffitti delle Cabine per
apparati centrali possano andare soggetti ad incendio, tali parti do-
vranno, d'ora innanzi, essere costruite esclusivamente con materiali non
infiammabili.

Nelle cabine esistenti, dove le orditure dei tetti ed i soffitti
sono di legno, per eliminare le cause più frequenti d'incendio, si do-
vranno isolare con materiale refrattario o coibente le parti dei tubi
delle stufe da riscaldamento adiacenti alle parti in legno delle coper-
ture per evitare che in caso di arroventamento o di incrinature, con con-
seguente fuoriuscita di scintille, si verifichi la combustione del le-
gname.

Si dovrà anche curare che nel foro di passaggio dei tubi sudocce-
nati attraverso il tetto non esistano interstizi per i quali possono in-
trodursi le scintille che escono dal fumiolo e venire a contatto con
i legnami.

E' poi inteso che tutte le cabine dovranno inoltre essere munite
di estintori.

Si prega di accusare ricevimento della presente Circolare.

IL CAPO DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]