

OGGETTO
Dispositivi per inserzione
automatica gruppi di riserva.
Alligati N°1

87

11138

ALLA SEZIONE LAVORI DI
ANCORA BARI PALERMO
ATUTTI GLI UFFICI I.E.S.
ALLA DELEGAZIONE DI CAGLIARI

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare N.L.7bis/22/49341 del 4/4/1938/XVI, (con la quale si davano le dimensioni di ingombro dei dispositivi automatici per l'inserzione e la disinserzione dei gruppi nelle centraline degli ACE)

Si invia con la presente il disegno di insieme del dispositivo automatico per la inserzione e disinserzione dei gruppi di riserva nelle centraline degli impianti di apparati centrali elettrici. Poiché, in seguito a lievi modifiche apportate al campione originario, i reali di cui il dispositivo è munito sono ora disposti nella parte superiore del pannello e pertanto le relative controplastre risultano di facile accessibilità, cessa la necessità di disporre il pannello di taglio cioè col suo piano normale a quello del quadro, come veniva prescritto con la circolare sopra citata.

Il pannello potrà quindi applicarsi col suo piano parallelo a quello del quadro e così, pur seguitando ad essere soddisfatta la condizione di agevole accesso alle spine per l'eventuale ricambio dei relais o per prove e misure, riesce assai minore lo spazio impegnato nel retroquadro.

Il pannello contenente i dispositivi per la inserzione e disinserzione automatica del gruppo di riserva verrà di massima applicato in corrispondenza al pannello C del quadro della centralina (vedansi schemi S.54 ed S.55) il quale è noto, resta del tutto libero quando la centralina è sprovvista del gruppo di carica e presente ancora spazio sufficiente nella parte inferiore quando il gruppo esiste.

IL CAPO DEL SERVIZIO