

*MAD*

*Ato*

*5/39*

OGGETTO

Impianti di A.C.E.  
Aggiunte al contratto  
Mod. L-85-S 2

A completamento del foglio di aggiunte inviato con <sup>G</sup>B-60 N° L.7-bis/22/7596<sup>7</sup>  
del 31/5/1938, si trasmette un secondo elenco di aggiunte affinché vengano  
aggiornati gli schemi di contratto per la fornitura in opera dei quadri e  
per il montaggio del macchinario delle centraline elettriche di alimentazio-  
ne e riserva degli impianti (Mod. L-85-S <sup>Q</sup>2).

Si prega di accusare ricevuta della presente

IL CAPO DEL SERVIZIO

E.G.

110

AGGIUNTE DA APPORTARSI AL MODULO L 85-SQ  
(EDIZIONE 1938)

2° ELENCO

Pag. 12 articolo 4° sostituire 15° capoverso col seguente:  
Tutti gli emperometri e voltmetri che si riferiscano alla corrente  
te continua dovranno essere a bobina mobile e magnete permanente.