

Una poligrafia
Gratuito - 16-VII-41-XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

Roma, 30-VI-41-XIX

N.L.7bis/22/11403

8/41

Circolare n. 109

CIRCOLARE N°

OGGETTO	DELEGAZIONE	CAGLIARI
Disposizione degli Istrumenti di blocco F.S. nelle cabine per A.C.E.	SEZIONE LAVORI	PALERMO
	UFFICI I..E.S.	TUTTI

Alcuni Uffici I.E.S., nei loro progetti per impianti di apparati centrali elettrici con banchi a due ordini di leve, prevedono l'installazione sui banchi stessi degli istrumenti di blocco F.S.

Ora è bene precisare che, mentre sui banchi a un ordine di leve, le traverse E.S. ^(o E.S. 401) 393 e E.S. ^(o E.S. 402) 394 costituiscono un ottimo appoggio per gli istrumenti di blocco, nei banchi a due ordini, le traverse stesse risultano così distanziate fra loro da non poter servire per tale uso.

Di norma quindi, gli istrumenti di blocco F.S. non dovranno essere collocati al disopra dei banchi di manovra a due ordini di leve.

D'altra parte, anche sui banchi a un ordine di leve gli istrumenti di blocco limitano e ostacolano l'ispezionabilità degli organi interni del banco: è opportuno quindi che presso ciascuna testata del banco non venga collocato più di un istrumento.

Quando gli istrumenti di blocco non vengono installati sul banco, si dovrà prevedere per i medesimi apposito sostegno che, nelle cabine isolate è opportuno ~~che~~ venga conformato a guisa di scrivania in maniera da poggiarvi anche gli apparecchi telefonici della cabina.