

13-52

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI
SERVIZIO MOVIMENTO
SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

Roma, 28 Giugno 1952.

N° L.7bis/23/1°R/63784/289
N° M.121.3594.121.17.I.G.
N° TV.26/400.9

CIRCOLARE N° 329

OGGETTO: Centraline A.C.E.

UFFICI I.E.S.	- TUTTI
SEZIONE LAVORI	- CAGLIARI
SEZIONI MOVIMENTO	- TUTTE
SEZIONI TRAZIONE	- TUTTE
p.c.UFFICIO STRALCIO F.S.	- TRIESTE

Da parte di alcuni Uffici periferici sono state chieste istruzioni circa la posizione in cui deve essere tenuto, per il ricevimento dei treni, il commutatore C che comanda l'inserzione del gruppo di riserva delle centraline degli Apparat Centrali Elettrici.-

Tenuto conto che mantenendo detto commutatore nella posizione 1 (inserzione per rovesciamento delle leve da segnale o per mancanza di tensione) si avrebbe una usura eccessiva del materiale, conseguente al grande numero degli avviamenti, e considerato che la maggior parte degli impianti di A.C.E. è ormai alimentata con linee F.S., si stabilisce che di norma il commutatore C di inserzione del gruppo di riserva debba ^{essere} tenuto nella posizione 3 (inserzione per sola mancanza di

./.

Sezione lì
Ufficio I.E.S. N°

OGGETTO: Centraline A.C.E. AL SERVIZIO

Si accusa ricevimento della circolare N° L.7bis/23/1°R/63784/289 - N° M.121.3594.121.17.I.G. - N° TV. 26/400.9..... del 28.Giugno..1952., relativa a quanto indicato in oggetto.

IL CAPO

tensione) per tutti i treni.


Si farà eccezione alla suddetta norma soltanto negli impianti soggetti a frequenti interruzioni accidentali o variazioni frequenti e notevoli di tensione della rete di alimentazione normale, nei quali il commutatore C dovrà essere disposto per tutti i treni nella posizione 1 (inserzione del gruppo di riserva per rovesciamento delle leve da segnale o per mancanza di tensione).

Gli Uffici I.E.S. concorderanno con le Sezioni Movimento e Trazione un elenco degli impianti che rientrino in questa ultima categoria e lo sottoporranno all'approvazione del Comitato di Esercizio.

Detto elenco potrà essere riesaminato ed eventualmente modificato in accordo tra gli Uffici interessati, qualora si verificassero sensibili variazioni nelle condizioni dell'alimentazione di qualche impianto.

Si prega confermare con l'accluso tagliando ciascuno Ufficio e Sezione al rispettivo Servizio.

IL CAPO DEL SERVIZIO MOVIMENTO



IL CAPO DEL SERVIZIO LAVORI



IL CAPO DEL SERVIZIO TRAZIONE

