

MINISTERO DEI TRASPORTI  
FERROVIE DELLO STATO  
Direzione Generale

Roma, 11 15 novembre 1956

n° IE/3/4/5/6/53105

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

CIRCOLARE n° 311

Oggetto:

SEZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Cavi con guaina protettiva  
in materiale termoplastico.

---

In considerazione dell'estensivo impiego che il materiale termoplastico sta avendo come guaina protettiva dei cavi ferroviari di telecomunicazione, d'illuminazione e forza motrice, di energia, apparati centrali e segnalamento, si ritiene opportuno avvertire codesta Sezione che, data la bassa temperatura di rammollimento del materiale termoplastico, non deve praticare per cavi protetti con detto materiale la posa con protezione di miscela bituminosa versata a caldo che viene a volte praticata in zone ove sono particolarmente da temersi fenomeni di corrosione. Pertanto per cavi con detta guaina protettiva non deve adottare alcun altro provvedimento.

Si prega dare conferma.--

IL CAPO DEL SERVIZIO

*Accurat*