



SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 2-12-1960

N. I.E. 5/3/III/95291

OGGETTO

Approvvigionamento conver-  
titori a vibratore a cen-  
trale di continuità.

Al N. .... del .....

Allegati N. ....

32-60  
~~400~~

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

= T U T T E =

UFFICIO COSTRUZIONI ELETTRICHE

= N O V A R A =

REPARTO IMPIANTI ELETTRICI

= C A G L I A R I =

Si porta a conoscenza delle Divisioni interessate che questa Sede ha provveduto, tramite Servizio Approvvigionamenti, a l'acquisto di un certo quantitativo di convertitori a vibratore (alimentazione 144 Volt c.c. - uscita 150 Volt c.a.) con potenza resa di 100 VA e 500 VA, da impiegarsi come riserva nelle centraline A.C.E. -

Pertanto le apparecchiature su riferite, dovranno essere richieste a questa Sede con regolare buono, rammentando che i numeri di categoria relativi sono i seguenti:

- Cat. 826-008 - Alimentatori a vibratore da 100 VA  
144 Volt c.c. - 150 Volt c.a. - 50 Hz -
- Cat. 826-009 - Alimentatori c.s. da 500 VA
- Cat. 826-015 - Unità vibranti di scorta per alimentatori a vibratore da 100 VA, 144 c.c., 150 V. c.a. - 50 Hz
- Cat. 826-016 - Unità vibranti di scorta per alimentatori c.s. da 500 VA -

Per quanto riguarda le potenze maggiori, si fa presente che sono in corso di approvvigionamento alcune centraline complete della potenza di 1500 VA con gruppo di continuità a tre macchine, del tutto simili a quelle da 2,5 ÷ 3 KVA descritte nella notizia tecnica n° 5 -

La pesa in opera di dette centraline, il cui gruppo rotante è già montato e collegato all'interno del quadro, risulta di estrema semplicità.

Si resta in attesa di conoscere i quantitativi necessari delle apparecchiature sopra menzionate.-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

*Kephr*