

Roma, li 4 Aprile 1962

n° I.E.5/3/II/27604

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

CIRCOLARE n° 729



DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO :

Installazione scaricatori
autopilotanti su linee di
corrispondenza di Blocco.-

= T U T T E =

REPARTO IMPIANTI ELETTRICI

Allegati: n° 1.-

= C A G L I A R I =

UFFICIO COSTRUZIONI ELETTRICHE

8-62

= N O V A R A =

Per la protezione delle apparecchiature e dei circuiti del blocco elettrico manuale F.S. dalle sovratensioni di origine atmosferica o di altra natura fu disposto, con circolare n° 410 del 7-1-1960, di estendere l'impiego di scaricatori autopilotanti, anche sulle linee di corrispondenza in cavo.-

Poichè a cura di questa Sede è stato approvvigionato un certo quantitativo di scaricatori autopilotanti si interessano codeste Divisioni ad avanzare richiesta per il proprio completo fabbisogno a mezzo di buoni A 28, tenendo presente che i dispositivi di cui trattasi vanno installati su tutte le linee di corrispondenza in cavo.-

Le voci di catalogo sono le seguenti:

- Scaricatori autopilotanti, n° 826.362;
- Basette per scaricatori autopilotanti n° 826-363.-

Circa le modalità di installazione, codeste Divisioni dovranno attenersi alle nuove prescrizioni che si allegano alla presente e che sostituiscono quelle precedenti.-

Pregasi confermare.-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

A/A