31 AGO. 1963

FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SPEDIZIONE
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELL'AVIAZIONE CIVILE
AZIENDA AUTONOMA DELLE
FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

^ ^ ^ ^ ^

Roma, li 28 Agosto 1963

CIRCOLARE I.E. 16 (833/873)

Oggetto:
Capicorda senza saldature.

14-63

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

Con riferimento a quanto citato nelle avvertenze generali della "Tariffa dei prezzi unitari" edizione 1963, circa l'impiego sistematico negli allacciamenti di campagna di capicorda senza saldatura del tipo ad occhiello con isolamento esterno, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Il tubetto isolante che riveste la parte cilindrica dei capicorda, in parola, dovrà avere, oltre ad un diametro interno il più possibile vicino al diametro esterno dell'isolante del conduttore, anche una lunghezza tale da abbracciare un sufficiente tratto del rivestimento isolante in maniera da evitare rotture del conduttore per vibrazioni esterne.

Il cilindretto isolante che riveste e sovrasta la parte metallica del capo corda potrà essere anche del tipo rinforzato internamente da un tubicino di rame.

Le Ditte che eseguono gli impianti A.C.E., dovranno presentare, per un preventivo benestare, i relativi campioni alla Divisione I.E. interessata la quale dovrà esprimere un giudizio sulla base di quanto sopra esposto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO