



Roma, 13-7-1966 196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E. 832/45999

OGGETTO

Barriere a d.f. per P.L.
Contrappesatura delle
aste.

Al. N. del

Allegati N. 1

28/66

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

- T U T T E -

Si trasmette in copia riproducibile un pro-
spetto nel quale sono indicati i criteri di ap-
plicazione dei contrappesi, di tipo corrente, sul-
le aste delle barriere a doppio filo sia manovra-
te sul posto (mod. F.S.63) che manovrate a distan-
za (mod. F.S.65).

In entrambi i casi, le aste debbono essere
contrappesate in modo da risultare equilibrate a
prescindere dal mollone di ricupero per le barrie-
re che ne sono provviste e dalla trascurabile cop-
pia attribuibile al puntello snodato eventualmen-
te esistente..






Si fa riserva di trasmettere entro breve ^{tempo} le
indicazioni per la contrappesatura con elementi di
contrappeso di nuovo tipo unificato e per aste di
tipo alleggerito.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

de
AA

Barriere a doppio filo manovrate sul posto F.S. 63 e a distanza
F.S. 65 con contrappesi con sagoma a trapezio

*Criteria di applicazione dei contrappesi in
relazione alla lunghezza delle aste*

Asta da m	Applicazione dei contrappesi	Contrappesatura totale in Kg di una barriera
4		108
5		154
6		190
7		260
8		368