



610

Roma, 28 FEB. 1968

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E.831/12881

OGGETTO

Interruttori a scatto

Al N. _____ del _____

per A.C.E.

Allegati N. 1

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTE

Allo scopo di affinare la protezione dei circuiti elettrici degli impianti di segnalamento, nella nuova serie di interruttori a scatto si è ritenuto opportuno abolire le portate di 0,6 e 1,5A in c.c. e in c.a. e in loro vece istituire gli interruttori da 0,5, 1,0, 2,0 A sempre in c.c. e in c.a..

Agli interruttori di nuova istituzione è stato assegnato il codice di montaggio che risulta dalla tabella allegata.

Quest'ultima sostituisce la tav. 5 dell'Istruzione n° 43 - Ed. 1967 trasmessa a codesta Divisione con la nota I.E.831/55175 del 13/9/67.

Pregasi confermare il ricevimento della presente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO *al*