

721

17 FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO : Terminali di allacciamento.

Roma, 3 Maggio 1971

N. I.E.833/23569

(da citare nelle risposte)

Rif. _____

del _____

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

Con circolari I.E.833/873 del 28/8/1963, I.E.833/53067 del 12/8/1965, I.E.833/22429 del 10/4/1967 e I.E.833/48246 dell'8/8/1968 venivano date disposizioni per l'allacciamento dei conduttori alle apparecchiature di campagna a mezzo capicorda del tipo ad occhiello con gambo, da applicare con impiego di speciali pinze.

L'adozione di tale tipo di allacciamento, infatti, si presenta agevole per morsetti sufficientemente distanziati e realizza una maggiore garanzia di durata su apparecchiature soggette a vibrazioni.

Poichè risulta che in alcuni impianti i capicorda stessi vengono adoperati anche per l'allacciamento dei conduttori all'interno delle cabine, si precisa che tale utilizzazione, peraltro più costosa, è da evitarsi non ricorrendo le circostanze indicate; inoltre il rivestimento di nylon sul conduttore, a differenza dell'isolante dei conduttori nelle apparecchiature di campagna, non consente una presa sufficiente, con conseguente possibilità di indebito slacciamento del conduttore.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Loise
/

Cam/

9513 Tipo-1110 f. s. Roma, Ord. 159 del 3-8-70 c. 4.000.000 s. 60 - 21 x 277