

FERROVIE DELLO STATO

Fhg

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO: Impianti di sicu-
rezza e segnalamento:
Protezione con scaricatori.

Roma, 10 GEN. 1972

N. I.E.833/ 582

(da citare nella risposta)

Rif. _____

del _____

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

Nei rapporti giornalieri delle anomalie è ricorrente la notizia di disservizi dovuti a fusioni di valvole e scatto di interruttori per scariche atmosferiche, priva della indicazione sulla esistenza o meno di scaricatori nei circuiti interessati o della precisazione sul tipo degli stessi.

Tali elementi, richiesti con lettera circolare n° I.E.833/38636 del 19/7/1971, costituirebbero utili elementi di giudizio sulla efficienza in esercizio dei tipi di scaricatori impiegati e quindi un valido orientamento per le future ordinazioni.

Si insiste pertanto sulla ottemperanza alla richiamata normativa e si invitano, altresì, quelle Divisioni che non vi hanno ancora provveduto, a trasmettere il prospetto sulla complessiva consistenza degli scaricatori in esercizio, distinta per tipo, anch'esso richiesto con la lettera circolare stessa.

UN DIRETTORE CENTRALE

Arabi

Cam/