



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO: Relè a corrente
alternata a disco tipo F.S.
con ~~4/4 contatti con 4/6 con~~
tatti e con 4/4 contatti e
ingombro ridotto.

6-72

Roma, 14 APR. 1972

N. I.E.831/19688

(da citare nella risposta)

Rif. _____

del _____

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

Con la nota I.E.831/31794/ST del 23/V/67 venivano impartite disposizioni circa il controllo periodico delle caratteristiche elettriche di funzionamento dei relè a corrente alternata a disco, e stabiliti i limiti di detti valori oltre i quali i relè dovevano essere inviati alla revisione e alla modifica, se del tipo 4/4 con matricola inferiore a 14.000, o accantonati se degli altri tipi.

Allo scopo di potere ora avviare un programma di revisione dei relè del tipo in oggetto, si interessano queste Divisioni a volere qui comunicare il quantitativo di relè, suddivisi nei tre tipi, finora tolti d'opera dagli impianti a seguito delle verifiche periodiche perchè riscontrati con tensioni di eccitazione o di diseccitazione non più rispondenti a quelle fissate nella nota sopra citata.

I dati di cui sopra dovranno essere qui trasmessi entro il 15 maggio prossimo.

UN DIRETTORE CENTRALE