

800



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 27 SET. 1974

Classif. IE.531/41806

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTI

Cavo unipolare da 1 mmq.
Fornitura ditta Tratos S;p.A.

11-74

Nel corso dell'esecuzione di filature in alcuni impianti di apparati centrali si sono riscontrate nell'isolamento in PVC e nylon di cavi unipolari da 1 mmq forniti dalla ditta Tratos gravissime deficienze, peraltro non emerse in fase di collaudo, sino a giungere, in alcuni tratti, alla completa assenza del rivestimento isolante.

Si dispone pertanto che le matasse di tale fornitura inviate a codesti Uffici nel periodo ottobre '73 maggio '74 e non ancora utilizzate siano accantonate in attesa di ulteriori disposizioni.

Per gli impianti in corso di esecuzione e di imminente attivazione per i quali non sia possibile attendere la prossima fornitura di cavetto unipolare prevista per il mese di novembre c.a., si dovrà effettuare, all'atto dell'impiego, un preventivo accurato esame a vista, dando quindi immediata comunicazione a questa Sede delle eventuali deficienze riscontrate.

Analogo esame dovrà essere esteso ai cavi unipolari delle sezioni di 0,5 - 1,5 - 2,5 - 4 e 6 mmq forniti dalla ditta in discorso con la medesima ordinazione.

D'ordine
del Direttore del Servizio