[redacted]

AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

19-75

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI
Roma, 14 OTT. 1975
Classif. I.E.5.31/46084
(da citare nella risposta)
Rif.
del

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

OGGETTO: Fissaggio di conduttori facenti capo alle rotaie nei c.d.b. realizzati su binari attrezzati con traverse in cemento armato precompresso.

p.c. SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

S E D E

Si comunica che, in alternativa a quanto prescritto nella lettera circolare I.E.831/22707 pari oggetto del 16/4/1969, il fissaggio delle piastrine per l'ancoraggio dei conduttori isolati dei c.d.b., sulle traverse in cemento armato precompresso potrà essere realizzato anche utilizzando il collante RESINFIX, della ditta Chemie Union di Milano, il quale presenta nell'applicazione sensibili vantaggi e semplificazioni.

Pregasi confermare.

D'ordine del
Direttore del Servizio I.E.
IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

Cam/