



16-77

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 6.10.1977

Classif. I.E. 5.32/42758
(da citare nelle risposte)

R.I.

del

T U T T I

OGGETTO: Centraline statiche da
1,5 KVA - Ord.A.511.3/
/76562 del 21/9/1976. -

p.c. UFFICIO 7° I.E.

S E D E

- All.: una raccolta completa

Si comunica che sono state acquistate dalla ditta Gelbyson di Roma n.51 centraline statiche da 1,5 KVA e n.46 serie complete di pannelli di segnalazione e controllo.

Le centraline realizzate in due armadi, sono costituite dai seguenti gruppi :

- gruppo "trasformatore-raddrizzatore" con alimentazione trifase alla tensione di 220 o 380 V + 20% e 50 Hz;
- gruppo "inverter-stabilizzatore" con tensione di alimentazione compresa tra 127 e 195 V c.c. e tensione di uscita 150 V c.a.;
- gruppo "trasformatore-stabilizzatore di emergenza" con tensione di alimentazione monofase a 220 V + 20% 50 Hz e tensione di uscita 150 V c.a.;
- gruppo "commutatore elettromeccanico" per il passaggio inverter - rete e viceversa.

La riserva di energia, che non fa parte della fornitura, deve essere costituita da una batteria di accumulatori al piombo della tensione nominale di 144 V, con capacità non minore di 150 Ah.



870

- 2. -

Si precisa che il periodo di un anno di garanzia di buon funzionamento delle centraline in discorso è ormai prossimo alla scadenza (18/10/1976) e che non è prevista da parte della ditta Gelbyson l'assistenza per le operazioni di attivazione.

Codesti Uffici, qualora riscontrino difetti di funzionamento delle apparecchiature, sono interessati a segnalarli a questa Sede facendo riferimento all'ordine n.A.511.3/76562 del 21/9/1976.

In allegato si trasmette una raccolta completa riproducibile degli schemi e delle istruzioni relative all'oggetto,

Le richieste per il ritiro dei soli pannelli di regolazione e controllo dovranno essere indirizzate come di norma a questo Servizio.

D'ordine del
Direttore del Servizio I.E.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°