



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 24-4-1981

Classif.

IE.5/ 15707

(da citare nella risposta)

Rif.

del

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

17-81

Oggetto: armadi di alimentazione per impianti di blocco automatico.

all.: n°1 disegno

Su richiesta di alcuni Uffici Compartimentali si precisa che per i lavori concernenti impianti di blocco automatico, in corso di esecuzione, gli armadi di alimentazione di stazione e quelli da installare nelle garitte dovranno essere realizzati secondo i criteri finora seguiti con la sola variante dell'applicazione di una protezione in materiale isolante, in corrispondenza delle valvole lato tensione 1000 V, secondo quanto indicato nello schizzo allegato che si riferisce, a titolo d'esempio, ad un armadio di una garitta in linea.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI