



29-81

UFFICI I.E.

TUTTI

p.c.UFFICIO COLLAUDI I.E.

MILANO

p.c.OFFICINA T.E.
(Sezione Collaudi)

BOLOGNA

p.c.UFFICIO COLLAUDI I.E.

NAPOLI

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 7-10-1981

Classif. IE.5312/ 41196
(da citare nella risposta)

Rif. _____

del _____ (_____)

Oggetto: collaudo ³trasformatori
B.T. per I.S.

Si fa seguito alla nota IE.5.312/24477 del 6.6.80 con la quale veniva trasmessa copia delle N.T. IS.365/80 relative ai trasformatori monofasi per bassa tensione, precisando che, per i contratti stipulati in data anteriore al 6.6.80, il collaudo dei trasformatori potrà essere effettuato in base alle prescrizioni tecniche che allegate ai contratti stessi, soprattutto al fine di evitare la stipulazione di tariffe suppletive.

Per i contratti stipulati invece in data successiva a quella anzidetta dovranno essere rispettate le Norme Tecniche I.S.365 con la sola avvertenza che la classe di isolamento dei trasformatori viene stabilita in F anzichè H.

Si fa presente che la nuova edizione delle N.T. sarà inviata quanto prima a codesti Uffici.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI